



Set D952-2233

Set D952-2234



(D)

Bohrkonsole mit dem Schlitz nach oben einsetzen und gewünschten Wandabstand einstellen.

(GB)

Insert the bracket with the slot upwards and adjust the desired wall clearance.

(F)

Mettre en place la console de perçage avec la fente vers le haut, puis régler l'écart mural voulu.

(I)

Inserire la staffa con la fessura verso l'alto e regolare la distanza dalla parete desiderata.




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

Columns Säulen Colonnes Colonne	Depth Bautiefe Profondeur Profondità	Drill Bracket Kit Bohrkonsolen-Set Chevilles à expansion Set supporti preforati	
	mm	WA	AA
2	63	30 - 50	62 - 82
3	101	30 - 50	81 - 101
4	139	30 - 50	100 - 120
5	177	30 - 50	119 - 139
6	215	30 - 50	138 - 158

(D)

Bei der Montage von Heizkörpern ist zu beachten, dass die Befestigung von Heizkörpern so dimensioniert wird, dass sie für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet ist. Hierbei sind insbesondere die Verbindung mit dem Baukörper sowie dessen Beschaffenheit, die Geeignetheit des Montagezubehöres und die möglichen Belastungen nach erfolgter Montage zu prüfen.

(GB)

For the correct installation of radiators it is essential that the fixing of the radiator is carried out in such a way that it is suitable for intended use AND predictable misuse. A number of elements need to be taken into consideration including the fixing method used to secure the radiator to the wall, the type and condition of the wall itself, and any additional potential forces or weights, prior to finalising installation.

(I)

Per la corretta installazione è essenziale che il fissaggio del radiatore venga effettuato in modo tale che sia adatto per l'uso previsto e l'uso improprio prevedibile. Prima di concludere l'installazione un certo numero di elementi devono essere presi in considerazione compreso il metodo di fissaggio usato per fissare il radiatore alla parete, il tipo e la condizione della parete stessa ed eventuali potenziali forze o pesi aggiuntivi.

(F)

Pour une parfaite installation des radiateurs, il est primordial que la fixation du radiateur soit effectuée de manière appropriée pour l'utilisation prévue ET toute mauvaise utilisation prévisible. Un certain nombre d'éléments doivent être pris en considération avant de réaliser l'installation comme le type et la qualité de la fixation entre le radiateur et le mur, le type et l'état du mur lui-même ainsi que les charges possibles après le montage.


Montageanleitung / Istruzioni per il montaggio

Anschluss-Set

Connecting set


Kit de branchement

Set di attacchi



Set D952-2231 4x 4x 4x 4x 1x 1x

Set D952-2232 6x 6x 6x 6x 1x 1x



Set D952-2233 4x 4x 1x 1x

Set D952-2234 6x 6x 1x 1x




Fig. 1




Fig. 2

- (D) Oberen Radiatorenhalter so hoch wie möglich montieren.
- (GB) Mount upper radiator bracket as high as possible.
- (F) Monter le teneur de radiateur le plus haut possible.
- (I) Montare il supporto radiatore superiore il più in alto possibile.





Fig. 3

Set D952-2231

Set D952-2232



- (D) Nicht für Gipsplatten, Polystyrol- / Polyurethanplatten & Porenbeton
- (GB) Not for plasterboard, polystyrene / polyurethane board or aerated concrete.
- (F) Pas pour plaques de plâtre, plaques de polystyrène / polyuréthane & béton cellulaire
- (I) Montaggio non adatto su cartongesso, pannelli di polistirolo / poliuretano & calcestruzzo poroso.




Fig. 4




Fig. 5

Columns Säulen Colonnes Colonne	Depth Bautiefe Profondeur Profondità	Wall Bracket Kit Winkelkonsolen-Set Platines murales Set supporti angolari	
		WA	AA
2	63	31 / 41	63 / 73
3	101	31 / 41	82 / 92
4	139	31 / 41	101 / 111
5	177	31 / 41	120 / 130
6	215	31 / 41	139 / 149