


Montage der Konsolen Best.-Nr. 734 bzw. 735





Wemefa
Befestigungssysteme



Richtig

Konsole, Best.-Nr. 734,
Verstellbereich
55 - 75 mm

Konsole, Best.-Nr. 735,
Verstellbereich
75 - 95 mm



Falsch

Anwendung:

Die Breiten- bzw. Seiteneinstellung der Konsolenschieber (3) wird erst vorgenommen, nachdem das Konsolenteil mit der Druckschraube (1) fest am Rohr montiert ist. Jetzt erst werden die Schieber (3) auf Heizkörper-Bautiefe eingestellt und mit Druckschraube (2) fixiert.

Der Halter wird von oben aufgeschoben und die Seitenschieber gegen den Heizkörper gedrückt und mit Hilfe eines Schraubenziehers festgesetzt.

ACHTUNG: Ein nachträgliches Anbringen von Fensterbankträgern im Standrohr ist problemlos möglich, wenn das obere Gewindeloch des Standrohres über den Halter herausragt.

389